

	MINISTERUL SANATATII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETELUI TIMIS 30029 TIMISOARA, STR. LENAU NR.10 TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667 Cod fiscal: 11292024 Nr. operator de date cu caracter personal-34022 Website: www.dsptimis.ro e-mail: dsptimis@dsptimis.ro	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 603
	Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Str. Victor Babeș nr. 18, Timisoara Tel: 0256-494681 Fax: - e-mail: microbiologie@dsptimis.ro	

Vizat, Medic Sef Departament Sanatate Publica, Dr. Bodea Florin

RAPORT DE INCERCARE - APA

Nr.: 511 / Data receptiei: 23.03.2021

Apa analizata: Retea comuna clorinata - Monitorizare operationala

Solicitant: SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA
LENAUHEIM, jud. Timis

Locatia sursei: loc. Lenuheim, jud. Timis

Proba recoltata de: Rentz Anton

Proba predata de: Stefan Simion

Chitanta nr.: factura nr. 850

Data recoltarii: 23.03.2021

Ora recoltarii: 08:45

Ora receptiei: 10:30

Receptionat de: Dr. Munteanu

Ora punerii in lucru: 11:00

Proba pastrata la: 4° C

Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

	Parametrul	Valoarea determinata	Valori normale conform Legii 458/2002 si Ord. 22/2017 apa potabila la consumator	Metoda de analiza
1.	Nr. Bacterii coliforme	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 9308-1/ A1 2017 PS -06 Acreditat RENAR
2.	Nr. E. Coli	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 9308-1/ A1 2017 PS -06 Acreditat RENAR
3.	Nr. Enterococi	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 7899-2 2002 PS -07 Acreditat RENAR
4.	Nr. Colonii/ml la 22 °C	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	SR EN ISO 6222 2004 PS-11 Acreditat RENAR
5.	Nr. Colonii/ml la 37 °C	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	SR EN ISO 6222 2004 PS-11 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002 si a Ord. 22/2017.

Data emiterii: 26.03.2021 Responsabil de incercare:  Validat: Manager tehnic: 

Nota: Acest raport a fost eliberat in 7 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.

Este interzisă - reproducerea parțială sau folosirea unor date parțiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opinile, concluziile, nu sunt sub aspecte acreditate RENAR.

Cod RI-7.8-04, Ediția 05 Revizita 00 / 01.11.2018

Pagina 1 din 2

Exemplarul 1 / 2